

SOLUCIONADA LA FALLA EN LA LÍNEA 34,5KV DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA PCH MUTATÁ - MOGOTES

Gensa informa a la comunidad de Bahía Solano que, desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, se presentó una falla técnica en la línea de 34,5 kV que interconecta la PCH Mutatá con la sección Mogotes. El evento se originó posteriormente a labores contratadas para la rocería y limpieza de la zona cercana a la línea, realizadas por la empresa EPB SA ESP.

Tras la detección de la irregularidad, personal tanto de EPB como de Gensa iniciaron recorridos a lo largo de la línea para identificar el origen de la falla. Debido a la naturaleza del inconveniente, este no pudo ser identificado a simple vista durante las inspecciones iniciales.

Finalmente, el equipo técnico de Gensa logró ubicar la causa del problema: una de las fases se encontraba haciendo contacto con la estructura del apoyo número 5, lo cual generaba una falla a tierra. El personal procedió de inmediato a realizar las maniobras correctivas necesarias, separando la línea del apoyo y asegurando su posición normal. Con esta intervención se logró restablecer el flujo normal de energía desde la PCH Mutatá.

Aclaración Importante sobre las interrupciones:

Es fundamental aclarar que mientras se trabajaba en la identificación y solución de esta falla, se presentaron algunas intermitencias menores en el suministro de energía eléctrica. Estas interrupciones ocurrieron principalmente durante las horas de mayor demanda (horas pico) y fueron una medida necesaria para proteger y salvaguardar la operación de las unidades de generación diésel que respaldan el suministro de energía en el Municipio y de esta manera evitar una salida general del sistema.



Gensa agradece la comprensión de la comunidad durante el tiempo que tomó la localización y corrección de la falla técnica y reitera el compromiso para prestar un servicio de energía confiable.