



## CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO EN BAHÍA SOLANO, AYER Y HOY

Gensa informa a la comunidad las causas de los eventos ocurridos los días 24 y 25 de abril, que ocasionaron la interrupción general del servicio de energía en algunos sectores de la cabecera municipal de Bahía Solano.

El jueves 24 de abril a las 4:00 p. m., una de las unidades de generación de la central Diesel presentó fallas operativas, una vez ocurrido el hecho, se iniciaron las validaciones para identificar la falla. Inmediatamente el equipo técnico de Gensa procedió con las maniobras para la normalización del sistema y la distribución de carga en las demás unidades que estaban en operación.

A las 5:15 p. m. se debió coordinar con la Empresa de Servicios Públicos de Bahía Solano (EPB) la interrupción el servicio de energía para las empresas pesqueras, ubicadas en el casco urbano, lo anterior debido a que no fue posible restablecer el normal funcionamiento de la unidad que presentó la falla, además el bajo nivel de agua del embalse de la PCH y la alta demanda en este horario, limitaron las condiciones operativas para asumir el total de la carga requerida por el sistema.

En coordinación con EPB se suspendió el servicio a las pesqueras desde las 5:30 p. m., hasta el día hoy a las 9:30 a. m.

El personal técnico de Gensa continúa el trabajo y realiza las respectivas pruebas a la unidad, pero aun no responde satisfactoriamente, lo que demanda labores técnicas adicionales. Actualmente se presta el servicio con normalidad, sin embargo, se informa que, si las gestiones técnicas se prolongan más de lo estimado, se tendría que analizar la posibilidad de hacer un control de carga sectorizado, mientras entra en operación la unidad intervenida.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación ocasionó, asimismo, agradece la colaboración de la comunidad y de EPB por el apoyo técnico.