

Manizales 28 abril de 2025

CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN INIRIDA

Gensa informa a la comunidad las causas por los cuales los días 26 y 27 de abril de 2025, se ocasionó la suspensión sectorizada en el servicio de energía en el municipio de Inirida.

Esta situación se presentó debido a que una de las unidades de la Central de Generación Diésel se encontraba indisponible por mantenimiento programado y otra presentó una falla inesperada, lo que produjo la indisponibilidad de la misma, razón por la cual, desde ese momento fue necesario realizar un plan de carga controlada para evitar un apagón general.

Desde el primer momento el equipo técnico y operativo de Gensa trabaja en la identificación de la causa del evento, y avanza en las reparaciones respectivas para lograr restablecer el servicio con normalidad lo más pronto posible.

Así mismo, durante el día de hoy se continúa trabajando en la solución de la falla, motivo por el cual, en el transcurso de la tarde y durante la noche, continuará el plan de carga controlada en coordinación con el operador de red EMELCE, situación que puede llegar a postergarse durante los próximos 6 días.

Gensa agradece la comprensión y ofrece disculpas por las afectaciones que este inconveniente pueda ocasionar y reitera su compromiso y trabajo incansable para lograr solucionar esta situación de manera pronta.

vida y energía
sostenible

Dirección de Planeación y Gestión Organizacional / Gestión Estratégica de las Comunicaciones
Correo: comunicaciones@gensa.com.co / Teléfono: 314 828 22 46

Manizales: Carrera 23# 65 B - 33 Edificio Centro de Negocios, torre GENSA - PBX: (606) 875 6262 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68 D # 25 - 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (601)427 34 97
Centro Termoeléctrica de Paipa: kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - ventanillaunica@gensa.com.co
Colombia . NIT: 800.194.208 - 9
www.gensa.com.co