



CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN SECTORIZADA DE ENERGÍA, AYER EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales, ayer 16 de junio, se presentó una suspensión sectorizada del servicio de energía eléctrica en el municipio durante las horas de mayor demanda (6:00 p. m. y 9:00 p. m.).

Lo anterior se debió a que mientras la unidad 1 del sistema de generación se encontraba indisponible por mantenimiento programado, se presentó la pérdida de sincronismo y salida de la unidad 4, la cual fue necesario intervenir de inmediato. Con la salida de esta unidad y debido a la mayor demanda de energía del momento con respecto a la capacidad de las unidades disponibles, fue necesario coordinar con el operador de red, Emelce, para sacar de forma controlada parte de la carga y de esta manera evitar una salida general del sistema.

El personal técnico de Gensa trabaja, desde el momento que se presentó el evento, para tener disponible y operativa la unidad 4 lo más pronto posible. Por lo que se informa que, mientras se normaliza esta unidad es posible que se deba sacar de manera controlada parte de la carga.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación técnica pudo ocasionar.