



CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN MITÚ

Gensa informa a la comunidad de Mitú que el día de hoy, 4 de abril, se presentó una interrupción temporal del servicio de energía eléctrica en los circuitos Centro, Inayá y Yararaka.

La interrupción se originó debido al daño de uno de los premoldeados en las líneas de salida en la fase A, del transformador elevador de 2,5Mva (480V/13.800V) de la Central Diésel.

El evento se produjo a las 12:43 p. m., y tras el trabajo articulado entre Gensa y el apoyo de Ceelva, se procedió con el restablecimiento del servicio en el siguiente orden:

- 2:35 p. m. se restableció el circuito Centro.
- 2:37 p. m. se restableció el circuito Yararaka.
- 6:06 p. m. se restableció el circuito Inayá.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes que esta falla pudo ocasionar y agradece de antemano su comprensión y atención.